



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области  
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области  
Владимирская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## ЕАС

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.33.ВЛ.02.013.E.000010.06.25 ОТ 04.06.2025 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100, выпускаемые по ГОСТ Р 70628.2-2023, предназначенные для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Область применения: для хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы дренажа и напорной канализации. Изготовлена в соответствии с документами: В соответствии с ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Бавленский электромеханический завод", 601755, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул.Заводская, д.11Б" ("Российская Федерация")".

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Бавленский электромеханический завод", 601755, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул.Заводская, д.11Б" ("Российская Федерация")". ОГРН: 1093326001614

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол лабораторных испытаний №15.1820-25 от 31.03.2025г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510107). Экспертное заключение №1279/01 от 23.05.2025г. ОИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" (аттестат аккредитации № RA.RU.710060 от 03.06.2015г.).

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель Управления

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Т.Е.Данилова

(Ф. И. О.)

№0481317



## Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.33.ВЛ.02.013.Е.000010.06.25

от 04.06.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 481317

### Фирма-получатель

Акционерное общество "Бавленский электромеханический завод", 601755, Владимирская область, Кольчугинский район, поселок Бавлены, ул.Заводская, д.11Б ("Российская Федерация").

### Информация, наносимая на этикетку

наименование и обозначение продукции, сведения о заявителе продукции, назначение продукции, описание опасности, меры по предупреждению опасности; идентификационные данные партии продукции; масса нетто, срок годности, условия, соблюдение которых обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности

### Гигиеническая характеристика продукции

#### Вещества, показатели (факторы)

#### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

|                                                                                         |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| запах, балл                                                                             | 0           | 2          |
| осадок в вытяжке                                                                        | отсутствие  | отсутствие |
| цветность                                                                               | 5           | 20         |
| мутность                                                                                | 0.5         | 2.6        |
| окисляемость перманганатная, мг/дм <sup>3</sup>                                         | 0.25        | 5.0        |
| пенообразование                                                                         | отсутствие  | отсутствие |
| Санитарно-химические показатели. Миграция вредных веществ. Водная среда при t-20 град.С |             |            |
| водородный показатель (pH), ед.pH                                                       | 6.8+/-0.02  | 6 - 9      |
| ацетальдегид, мг/дм <sup>3</sup>                                                        | менее 0.05  | 0.2        |
| ацетон, мг/дм <sup>3</sup>                                                              | менее 0.05  | 2.2        |
| н-бутанол, мг/дм <sup>3</sup>                                                           | менее 0,05  | 0,1        |
| гексан, мг/дм <sup>3</sup>                                                              | менее 0.005 | 0.1        |
| гептан, мг/дм <sup>3</sup>                                                              | менее 0,005 | 0,1        |
| изобутанол, мг/дм <sup>3</sup>                                                          | менее 0.05  | 0.15       |
| изопропанол, мг/дм <sup>3</sup>                                                         | менее 0,05  | 0.25       |
| метанол, мг/дм <sup>3</sup>                                                             | менее 0.05  | 3.0        |
| н-пропанол, мг/дм <sup>3</sup>                                                          | менее 0,05  | 0.25       |
| формальдегид, мг/м <sup>3</sup>                                                         | менее 0,002 | 0.05       |
| этилацетат, мг/дм <sup>3</sup>                                                          | менее 0,05  | 0,2        |